

一般廃棄物処分場

令和5年5月度 管理状況報告書

日	曜 日	搬入量	電力使用量	灯油使用量	放流量	PAC	覆土量
1	月	20	302	0	30	40	0
8	月	0	299	0	30	40	0
15	月	290	295	0	0	0	0
22	月	40	291	0	0	0	0
31	月	0	290	0	0	0	0
月 計		350	1,477	0	60	80	0
最 大		290	302	0	30	40	0
最 小		0	290	0	0	0	0
平 均		70	295	0	12	16	0
		Kg	Kwh	リットル	m3	Kg	m3
空知興産株式会社						管理責任者	
							

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 5 月 1 日 月 曜日 天候 〈くもり〉 気温 12 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	31,710 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	31,408 KW・h	ℓ	
使用・消費量	302 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	1 台	20 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	1 台	20 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	10 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	2 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	8 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 5 月 8 日 月 曜日 天候 〈くもり〉 気温 12 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	32,009 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	31,710 KW・h	ℓ	
使用・消費量	299 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	8 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	2 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 5 月 15 日 月 曜日 天候 〈 雨 〉 気温 16 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	32,304 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	32,009 KW・h	ℓ	
使用・消費量	295 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	1 台	290 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	1 台	290 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 5 月 22 日 月 曜日 天候 〈くもり〉 気温 15 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況					
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	32,595 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	32,304 KW・h	ℓ	
使用・消費量	291 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	1 台	40 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	1 台	40 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 5 月 31 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 21 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況		異常の有無			
最終処分場、浸出水処理施設の状況		異常なし			
法面・擁壁の状況		異常なし			
調整池の状況		異常なし			
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況		異常なし			

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	32,885 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	32,595 KW・h	ℓ	
使用・消費量	290 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	