

一般廃棄物処分場

令和5年10月度
管理状況報告書

日	曜 日	搬入量	電力使用量	灯油使用量	放流水量	PAC	覆土量
2	月	0	282	0	0	0	0
10	火	50	280	0	0	0	0
16	月	3,960	279	0	0	0	0
23	月	0	284	0	0	0	0
30	月	0	282				
月 計		4,010	1,407	0	0	0	0
最 大		3,960	284	0	0	0	0
最 小		0	279	0	0	0	0
平 均		802	281	0	0	0	0
		Kg	Kwh	リットル	m3	Kg	m3
空知興産株式会社						管理責任者	
							

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 10 月 2 日 月 曜日 天候 〈 雨 〉 気温 18 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	38,005 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	37,723 KW・h	ℓ	
使用・消費量	282 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 10 月 10 日 火 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 19 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	38,285 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	38,005 KW・h	ℓ	
使用・消費量	280 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	1 台	50 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	1 台	50 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 10 月 16 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 16 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況					
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常の有無		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	38,564 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	38,285 KW・h	ℓ	
使用・消費量	279 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	8 台	3,960 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	8 台	3,960 Kg	
覆 土 量		0 m ³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 10 月 23 日 月 曜日 天候 〈くもり〉 気温 13 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	38,848 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	38,564 KW・h	ℓ	
使用・消費量	284 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 10 月 30 日 月 曜日 天候 〈 雨 〉

気温 11 °C

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)	
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中	
加 温 槽						
中 和 槽						
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³		
施 設 の 状 況						異常の有無
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし			
法面・擁壁の状況			異常なし			
調整池の状況			異常なし			
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし			

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	39,130 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	38,848 KW・h	ℓ	
使用・消費量	282 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

空知興産株式会社

管理責任者	担当者