

令和5年11月度
管理状況報告書

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 11 月 6 日 月 曜日 天候 〈 雨 〉 気温 6 °C

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況				異常の有無	
最終処分場、浸出水処理施設の状況				異常なし	
法面・擁壁の状況				異常なし	
調整池の状況				異常なし	
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況				異常なし	

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	39,418 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	39,130 KW・h	ℓ	
使用・消費量	288 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 11 月 13 日 月 曜日 天候 〈 雪 〉 気温 1 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況		異常の有無			
最終処分場、浸出水処理施設の状況		異常なし			
法面・擁壁の状況		異常なし			
調整池の状況		異常なし			
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況		異常なし			

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	39,704 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	39,418 KW・h	ℓ	
使用・消費量	286 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 11 月 20 日 月 曜日 天候 〈 雪 〉 気温 0 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	39,988 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	39,704 KW・h	ℓ	
使用・消費量	284 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 5 年 11 月 27 日 月 曜日 天候 〈 雪 〉 気温 -1 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					凝集剤注入ポンプ故障につき運転停止中
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	20℃	0m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	40,275 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	39,988 KW・h	ℓ	
使用・消費量	287 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		0 m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	6 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	