



# 雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 4 月 6 日 月 曜日 天候 〈曇り〉 気温 6 °C

## ○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	12°C	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

## ○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	75,697 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	75,394 KW・h	ℓ	
使 用 ・ 消 費 量	303 KW・h	0 ℓ	

## ○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

## ○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	

## ○その他報告事項


管理責任者	担当者
	

# 雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 4 月 13 日 月 曜日 天候 〈雨〉

気温 5 °C

## ○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	12°C	30m <sup>3</sup>	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

## ○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	76,001 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	75,697 KW・h	ℓ	
使用・消費量	304 KW・h	0 ℓ	

## ○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m <sup>3</sup>	

## ○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	

## ○その他報告事項


管理責任者	担当者
	

# 雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 4 月 20 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 13 °C

## ○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	14°C	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

## ○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	76,307 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	76,001 KW・h	ℓ	
使 用 ・ 消 費 量	306 KW・h	0 ℓ	

## ○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	7 台	5,120 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	7 台	5,120 Kg	
覆 土 量		m³	

## ○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	20 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	4 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	

## ○その他報告事項


管理責任者	担当者
	

# 雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 4 月 27 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 15 °C

## ○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	14°C	30m <sup>3</sup>	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

## ○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	76,609 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	76,307 KW・h	ℓ	
使用・消費量	302 KW・h	0 ℓ	

## ○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	1 台	920 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	1 台	920 Kg	
覆 土 量		m <sup>3</sup>	

## ○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	

## ○その他報告事項


管理責任者	担当者
	