令和8年5月度

一般廃棄物処分場

日	曜 日	搬入量	電力使用量	灯油使用量	放流水量	PAC	覆土量
7	木	390	308	0	30	40	0
11	月	0	171	0	30	0	0
18	月	1,120	304	0	30	40	0
25	月	6,510	305	0	30	0	0
月 計		8,020	1,088	0	120	80	0
最 大		6,510	308	0	30	40	0
最 小		0	171	0	30	0	0
平 均		2,005	272	0	30	20	0
		Kg	Kwh	ﾘｯﾄﾙ	m3	Kg	m3

空知興産株式会社	管理責任者
	太田

雨竜町一般廃棄物最終処分場　管理日報

課長	課長補佐	係

令和　8 年　5 月　7 日　木　曜日　　天候　〈 晴れ 〉　　気温　18 ℃

○水質管理状況（浸出水処理施設）

	透視度	pH	水温	放流量	備考（行った措置・異常の内容等）
計　量　槽					
加　温　槽					
中　和　槽					
放　流　槽	30度	7	15℃	30m³	

施　設　の　状　況	異常の有無
最終処分場、浸出水処理施設の状況	異常なし
法面・擁壁の状況	異常なし
調整池の状況	異常なし
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況	異常なし

○電力・油脂類使用量

項目	電　力	灯　油	備　考
本日指針	76,917 KW・h	ℓ	
前回指針	76,609 KW・h	ℓ	
使用・消費量	308 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備　考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	2 台	390 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合　計	2 台	390 Kg	
覆　土　量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項　目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備　考
受入・在庫量	0 ×20ℓ容器	16 ×20ℓ容器	
使　用　量	0 ×20ℓ容器	2 ×20ℓ容器	
残　量	0 ×20ℓ容器	14 ×20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
太田	太田

空知興産株式会社

雨竜町一般廃棄物最終処分場　管理日報

課長	課長補佐	係

令和　8 年　5 月　11 日　月　曜日　　天候　〈 曇り 〉　　気温　14 ℃

○水質管理状況（浸出水処理施設）

	透視度	pH	水温	放流量	備考（行った措置・異常の内容等）
計　量　槽					
加　温　槽					
中　和　槽					
放　流　槽	30度	7	13℃	30m³	

施　設　の　状　況	異常の有無
最終処分場、浸出水処理施設の状況	異常なし
法面・擁壁の状況	異常なし
調整池の状況	異常なし
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況	異常なし

○電力・油脂類使用量

項目	電　力	灯　油	備　考
本日指針	77,088 KW・h	ℓ	
前回指針	76,917 KW・h	ℓ	
使用・消費量	171 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備　考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合　計	0 台	0 Kg	
覆　土　量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項　目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備　考
受入・在庫量	0 ×20ℓ容器	14 ×20ℓ容器	
使　用　量	0 ×20ℓ容器	0 ×20ℓ容器	
残　量	0 ×20ℓ容器	14 ×20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
太田	太田

空知興産株式会社

雨竜町一般廃棄物最終処分場　管理日報

課長	課長補佐	係

令和　8 年　5 月　18 日　月　曜日　天候　〈 曇り 〉　気温　15 ℃

○水質管理状況（浸出水処理施設）

	透視度	pH	水温	放流量	備考（行った措置・異常の内容等）
計　量　槽					
加　温　槽					
中　和　槽					
放　流　槽	30度	7	14℃	30m³	

施　設　の　状　況	異常の有無
最終処分場、浸出水処理施設の状況	異常なし
法面・擁壁の状況	異常なし
調整池の状況	異常なし
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況	異常なし

○電力・油脂類使用量

項目	電　力	灯　油	備　考
本日指針	77,392 KW・h	ℓ	
前回指針	77,088 KW・h	ℓ	
使用・消費量	304 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備　考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	8 台	1,120 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合　計	8 台	1,120 Kg	
覆　土　量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項　目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備　考
受入・在庫量	0 ×20ℓ容器	14 ×20ℓ容器	
使用量	0 ×20ℓ容器	2 ×20ℓ容器	
残　量	0 ×20ℓ容器	12 ×20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
太田	太田

空知興産株式会社

雨竜町一般廃棄物最終処分場　管理日報

課長	課長補佐	係

令和　8 年　5 月　25 日　月　曜日　天候　〈 曇り 〉　気温　18 ℃

○水質管理状況（浸出水処理施設）

	透視度	pH	水温	放流量	備考（行った措置・異常の内容等）
計　量　槽					
加　温　槽					
中　和　槽					
放　流　槽	30度	7	16℃	30m³	

施　設　の　状　況	異常の有無
最終処分場、浸出水処理施設の状況	異常なし
法面・擁壁の状況	異常なし
調整池の状況	異常なし
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況	異常なし

○電力・油脂類使用量

項目	電　力	灯　油	備　考
本日指針	77,697 KW・h	ℓ	
前回指針	77,392 KW・h	ℓ	
使用・消費量	305 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備　考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	3 台	6,510 Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合　計	3 台	6,510 Kg	
覆　土　量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項　目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備　考
受入・在庫量	0 ×20ℓ容器	12 ×20ℓ容器	
使用量	0 ×20ℓ容器	0 ×20ℓ容器	
残　量	0 ×20ℓ容器	12 ×20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
太田	太田

空知興産株式会社