

令和8年9月度

一般廃棄物処分場

日	曜 日	搬入量	電力使用量	灯油使用量	放流水量	PAC	覆土量
7	月	0	304	0	30	40	0
14	月	0	303	0	30	0	0
24	木	0	311	0	30	40	0
28	月	0	287	0	30	0	0
月 計		0	1,205	0	120	80	0
最 大		0	311	0	30	40	0
最 小		0	287	0	30	0	0
平 均		0	301	0	30	20	0
		Kg	Kwh	リットル	m3	Kg	m3
空知興産株式会社						管理責任者	
							

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 9 月 7 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 気温 24 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	23℃	30m³	
施 設 の 状 況				異常の有無	
最終処分場、浸出水処理施設の状況				異常なし	
法面・擁壁の状況				異常なし	
調整池の状況				異常なし	
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況				異常なし	

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	81,935 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	81,631 KW・h	ℓ	
使用・消費量	304 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	18 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	2 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 9 月 14 日 月 曜日 天候 〈 晴れ 〉 曇り 19 ℃

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	23℃	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	82,238 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	81,935 KW・h	ℓ	
使用・消費量	303 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 9 月 24 日 木 曜日 天候 〈 雨 〉

曇り

18 °C

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	23℃	30m³	
施 設 の 状 況					
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	82,549 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	82,238 KW・h	ℓ	
使用・消費量	311 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	16 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	2 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	14 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	

雨竜町一般廃棄物最終処分場 管理日報

課長	課長補佐	係

令和 8 年 9 月 28 日 月 曜日 天候 〈 雨 〉 曇り 16 °C

○水質管理状況(浸出水処理施設)

	透視度	pH	水温	放流量	備考(行った措置・異常の内容等)
計 量 槽					
加 温 槽					
中 和 槽					
放 流 槽	30度	7	23℃	30m³	
施 設 の 状 況			異常の有無		
最終処分場、浸出水処理施設の状況			異常なし		
法面・擁壁の状況			異常なし		
調整池の状況			異常なし		
廃棄物の飛散・流出、覆土の実施状況			異常なし		

○電力・油脂類使用量

項目	電 力	灯 油	備 考
本 日 指 針	82,836 KW・h	ℓ	
前 回 指 針	82,549 KW・h	ℓ	
使用・消費量	287 KW・h	0 ℓ	

○ごみの搬入量

	搬入台数	搬入量	備 考
収集車両搬入	台	Kg	
直接自己搬入	台	Kg	
粗大ごみ搬入	台	Kg	
残渣物搬入	台	Kg	
その他搬入	台	Kg	
合 計	0 台	0 Kg	
覆 土 量		m³	

○薬注状況・薬品在庫量

項 目	水酸化ナトリウム	PAC溶液	備 考
受入・在庫量	0 × 20ℓ容器	14 × 20ℓ容器	
使 用 量	0 × 20ℓ容器	0 × 20ℓ容器	
残 量	0 × 20ℓ容器	14 × 20ℓ容器	

○その他報告事項

管理責任者	担当者
	