

## 令和2年度 最終処分場維持管理状況報告書

令和2年度実績

令和2年度実績

|           |                   |         |           |       |            |
|-----------|-------------------|---------|-----------|-------|------------|
| 施設設置者名    | 雨竜町               |         |           |       |            |
| 施設名       | 雨竜町一般廃棄物最終処分場     |         |           |       |            |
| 施設所在地     | 雨竜郡雨竜町字恵岱別207番地12 |         |           |       |            |
| 許可(届出)年月日 | 平成5年7月16日         | 許可番号    |           | 技術管理者 | 浅妻直人       |
| 埋立地面積     | 9,520             | 埋立容量    | 32,000    | しゃ水工  | 底部しゃ水グラウト工 |
| 侵出水処理施設規模 | 40m3/日            | 侵出水処理方法 | 回転円板・凝集沈殿 |       |            |
| 埋立対象廃棄物   | 一般廃棄物             |         |           |       |            |

## ○埋立状況

|            | 4月  | 5月  | 6月    | 7月   | 8月  | 9月  | 10月 | 11月  | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 計     |
|------------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 直接埋立ごみ量(t) | 0.3 | 0.2 | 28.8  | 2.1  | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8  |
| 収集ごみ       |     |     |       |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 0.0   |
| 直搬ごみ(一廃)   | 0.3 | 0.2 | 28.8  | 2.1  | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8  |
| 直搬ごみ(産廃)   |     |     |       |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 0.0   |
| 焼却残渣(t)    |     |     |       |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 0.0   |
| 中間処理残渣(t)  | 0.0 | 0.0 | 23.8  | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5  |
| 埋立ごみ量(t)   | 0.3 | 0.2 | 52.6  | 15.8 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3  |
| 埋立ごみ量(m3)  | 0.6 | 0.5 | 115.7 | 34.8 | 3.4 | 2.6 | 5.8 | 28.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.1 |
| 覆土量(m3)    | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0  |
| 埋立容量(m3)   | 0.6 | 0.5 | 115.7 | 49.8 | 3.4 | 2.6 | 5.8 | 35.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.1 |

※前年度末埋立残余容量 10,524.0 m3

## ○地下水、放流水等の状況

|     | 4月             | 5月    | 6月    | 7月   | 8月   | 9月   | 10月   | 11月   | 12月  | 1月    | 2月   | 3月  | 最大値   |
|-----|----------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-----|-------|
| 侵出水 | pH             |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |     |       |
|     | BOD又はCOD(mg/L) |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |     | 0.0   |
|     | SS(mg/L)       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |     | 0.0   |
|     | 窒素含有量(mg/L)    |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |     | 0.0   |
| 放流水 | pH             | 7.6   | 7.6   | 7.7  | 7.9  | 7.7  | 7.8   | 8.0   | 7.9  | 8.1   | 7.0  | 7.1 | 6.8   |
|     | BOD又はCOD(mg/L) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5  | 0.8  | 1.2  | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6  | 0.5未満 | 1.9  | 1.6 | 0.5未満 |
|     | SS(mg/L)       | 1未満   | 1未満   | 2.0  | 1.0  | 5.0  | 4.0   | 2.0   | 2.0  | 3.0   | 1未満  | 2.0 | 1.0   |
|     | 窒素含有量(mg/L)    |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |     | 0.0   |
| 地下水 | 電気伝導率(上流)      | 11.0  | 11.0  | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 10.0  | 9.6   | 10.0 | 9.7   | 9.6  | 6.7 | 6.3   |
|     | 電気伝導率(下流)      | 6.9   | 8.2   | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 27.0  | 18.0  | 15.0 | 17.0  | 17.0 | 4.7 | 7.3   |
|     | 塩化物イオン(上流)     | 11.0  | 10.0  | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 13.0  | 13.0  | 9.0  | 9.0   | 10.0 | 9.0 | 9.0   |
|     | 塩化物イオン(下流)     | 5.0   | 5.0   | 7.0  | 6.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 6.0  | 6.0   | 7.0  | 5.0 | 7.0   |

注1) 排水基準等に係る項目(基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く)、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明書を添付すること。

## ○その他施設の状況

|           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 悪臭の発生状況   | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |
| 害虫等の発生状況  | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |
| 覆土の状況     | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |
| ごみの飛散、流出  | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |
| 浸出水の内部貯留  | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否 | 適否  | 適否  | 適否  | 適否 | 適否 | 適否 |  |

注2) その他参考事項がある場合は別紙(様式自由)で報告すること。